



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951443

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-84-2015

Длина, КМ 1.1
Марка и размер КВ VODOS 450/750-2 3Х2.5 Клим. исп. У 1,2,3
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 302 Заводской № 26A12551MM

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
7.98 ; -	50 ; -	2.5X5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-84-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: для присоединения передвижных и стационарных водопогружных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям, для среднего режима работы.

Температура эксплуатации: от -40 гр.С до +60 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

Допустимый радиус изгиба: 8 Dн, где Dн – наружный диаметр кабеля (при подвижной прои

Класс пожарной опасности: -

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: Транспортирование и хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать категории Ж1 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ; Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951444

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-84-2015

Длина, КМ 1.2
Марка и размер КВ VODOS 450/750-2 3Х2.5 Клим. исп. У 1,2,3
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 324 Заводской № 26A12559MM

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
7.98 ; -	50 ; -	2.5X5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-84-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: для присоединения передвижных и стационарных водопогружных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям, для среднего режима работы.

Температура эксплуатации: от -40 гр.С до +60 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

Допустимый радиус изгиба: 8 Dн, где Dн – наружный диаметр кабеля (при подвижной пр

Класс пожарной опасности: -

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: Транспортирование и хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать категории Ж1 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ; Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951445

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-84-2015

Длина, КМ 1.09
Марка и размер KB VODOS 450/750-2 3X4 Клим. исп. У 1,2,3
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 415 Заводской № 26A12560MM

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
4.95 ; -	50 ; -	2.5X5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-84-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: для присоединения передвижных и стационарных водопогружных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям, для среднего режима работы.

Температура эксплуатации: от -40 гр.С до +60 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

Допустимый радиус изгиба: 8 Dн, где Dн – наружный диаметр кабеля (при подвижной прои
Класс пожарной опасности: -

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: Транспортирование и хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать категории Ж1 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении поврежденных кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951446

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-84-2015

Длина, КМ 0.54
Марка и размер KB VODOS 450/750-2 4X4 Клим. исп. У 1,2,3
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 277 Заводской № 26A12547MM

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
4.95 ; -	50 ; -	2.5X5	

Заклучение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-84-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: для присоединения передвижных и стационарных водопогружных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям, для среднего режима работы.

Температура эксплуатации: от -40 гр.С до +60 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

Допустимый радиус изгиба: 8 Dн, где Dн – наружный диаметр кабеля (при подвижной пр
Класс пожарной опасности: -

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: Транспортирование и хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать категории Ж1 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении поврежденных кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951448

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-84-2015

Длина, КМ 0.54
Марка и размер КВ VODOS 450/750-2 4X4 Клим. исп. У 1,2,3
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 277 Заводской № 26A12548MM

Показатели качества

Сопrotивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
4.95 ; -	50 ; -	2.5X5	

Заключенне о годности: соответствует требованиям ТУ 16 K02-84-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: для присоединения передвижных и стационарных водопогружных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям, для среднего режима работы.

Температура эксплуатации: от -40 гр.С до +60 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

-

Допустимый радиус изгиба: 8 Dн, где Dн – наружный диаметр кабеля (при подвижной про

Класс пожарной опасности: -

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения. Транспортирование и хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012 Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать категории Ж1 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ; Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951450

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-84-2015

Длина, КМ 0.54
Марка и размер КВ VODOS 450/750-2 4X4 Клим. исп. У 1,2,3
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 277 Заводской № 26A12549MM

Показатели качества

Сопrotивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
4.95 ; -	50 ; -	2.5X5	

Заключенне о годности: соответствует требованиям ТУ 16 K02-84-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: для присоединения передвижных и стационарных водопогружных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям, для среднего режима работы.

Температура эксплуатации: от -40 гр.С до +60 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

-

Допустимый радиус изгиба: 8 Dн, где Dн – наружный диаметр кабеля (при подвижной пр

Класс пожарной опасности: -

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения. Транспортирование и хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012 Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать категории Ж1 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ; Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951453

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-84-2015

Длина, КМ 0.521
Марка и размер KB VODOS 450/750-2 4X4 Клим. исп. У 1,2,3
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 269 Заводской № 26A12550MM

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
4.95 ; -	50 ; -	2.5X5	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-84-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: для присоединения передвижных и стационарных водопогружных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям, для среднего режима работы.

Температура эксплуатации: от -40 гр.С до +60 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

-

Допустимый радиус изгиба: 8 Dн, где Dн – наружный диаметр кабеля (при подвижной прои

Класс пожарной опасности: -

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: Транспортирование и хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать категории Ж1 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;

Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951455

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 0.525
Марка и размер KBB VODOS 3X1.5(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 8П (ОБШИВ)
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 86.54 Заводской № 26Г11-28

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
13.3 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям, водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:
не нормируется

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: транспортирование и хранения кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951458

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 1.1
Марка и размер KBB VODOS 3X1.5(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 160 Заводской № 26Г11-23

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
13.3 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения. Предназначены для присоединения к электрическим сетям, водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:
не нормируется

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: транспортирование и хранения кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951460

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 0.504
Марка и размер KBB VODOS 3X1.5(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 8П (ОБШИВ)
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 85.54 Заводской № 26Г11-27

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
13.3 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения. Предназначены для присоединения к электрическим сетям, водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:
не нормируется

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: транспортирование и хранения кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951463

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 1.1
Марка и размер KBB VODOS 3X1.5(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 160 Заводской № 26Г11-26

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
13.3 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям, водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:
не нормируется

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: транспортирование и хранения кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951465

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 1.1
Марка и размер KBB VODOS 3X1.5(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 160 Заводской № 26Г11-25

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
13.3 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заклучение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям, водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:
не нормируется

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: транспортирование и хранения кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951468

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 1.1
Марка и размер КВВ VODOS 3X1.5(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 160 Заводской № 26Г11-24

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
13.3 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям, водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um: не нормируется

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: транспортирование и хранения кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ; Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951470

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 1.105
Марка и размер КВВ VODOS 3X2.5(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 221 Заводской № 26Г11-19

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
7.98 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям, водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um: -

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ; Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951473

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 1.145
Марка и размер КВВ VODOS 3X2.5(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П (810+335)
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 227 Заводской № 26Г11-20

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
7.98 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям, водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

-

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;

Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951476

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 1.11
Марка и размер КВВ VODOS 4X2.5(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 260 Заводской № 26Г11-21

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
7.98 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

-

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;

Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951479

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.К02-82-2015

Длина, КМ 1.105
Марка и размер КВВ VODOS 4X2.5(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 260 Заводской № 26Г11-22

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
7.98 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

-
Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951481

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.К02-82-2015

Длина, КМ 1.11
Марка и размер КВВ VODOS 4X4.0(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 363 Заводской № 26Г11-17

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
4.95 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заклучение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

-
Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951484

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 1.08
Марка и размер KBB VODOS 4X4.0(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 354 Заводской № 26Г11-18

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
4.95 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16 K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ООО ("РЫБИНСКАБЕЛЬ")

Россия, 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. пр-т 50 лет Октября, д.60
e-mail: rkz@rkz.ru, www.rkz.ru, Тел/факс (4855) 29-77-77, 20-94-20

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 951486

Выдан " 20 " Апреля 2026 г.
НД ТУ 16.K02-82-2015

Длина, КМ 1.023
Марка и размер KBB VODOS 4X6.0(PE) Клим. Исп. В
Тип тары БАР.ОБШ. 10П
Рабочее переменное напряжение 450/750 В
Расчетный вес "брутто", кг 445 Заводской № 26Г11-16

Показатели качества

Сопротивление Т.П.Ж. постоянному току, Ом/км, не более	Электрическое сопротивление изоляции, МОмхкм, не менее	Испытательное напряжение, кВхмин	Емкость, пФ
3.3 ; -	5 ; -	2.5X1	

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16 K02-82-2015

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения: Предназначены для присоединения к электрическим сетям водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин, а также для стационарной и нестационарной прокладки внутри помещений и снаружи, в кабель-каналах

Температура эксплуатации: от -40 до +70 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля(провода) Um:

Допустимый радиус изгиба: 10 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля

Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4

Условия прокладки и монтажа кабеля(провода): в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;
Действия при обнаружении повреждений кабеля(провода): при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.

